



ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

BK/K/0118/01/2019

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Centrale wentylacyjne:**
LEON: L/P, L/R, L/C
LEON SLIM: LS/P, LS/R, LS/C
LEON VERTICAL: LV/P, LV/R, LV/C

Zawierający / containing: stal ocynkowaną, stal alucynk, wełnę mineralną, aluminium, poliamid, miedź i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji pomieszczeń obiektów użyteczności publicznej, zakładów usługowych i przemysłowych, budynków mieszkalnych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- Zastosowanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane
- Zastosowanie w obiektach służby zdrowia z wyłączeniem bloków operacyjnych i innych obiektów o podwyższonych wymaganiach higienicznych
- W trakcie prac montażowych i eksploatacji elementy z wełny mineralnej nie mogą być źródłem przedostawania się jej włókien do powietrza nawiewanego do pomieszczeń
- Zastosowane czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży urządzenia.
- Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza stosowanych w w/w urządzeniach

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

ROTOR-VENT Sp. z o. o.
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Batalionów Chłopskich 8

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ROTOR-VENT Sp. z o. o.
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Batalionów Chłopskich 8

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2024.07.30 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2024.07.30 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: wtorek, 30 lipca 2019

The date of issue of the certificate: 30th July 2019

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH