



Karta produktu

AirPack Home 500h

(według Rozporządzenia delegowanego Komisji (EU) nr 1254/2014 z dnia 11.07.2014)

| | | | |
|---|--|-------------|--------|
| Nazwa lub znak towarowy dostawcy | Thessler Green | | |
| Identyfikator modelu | AirPack Home 500h | | |
| | chłodny | umiarkowany | ciepły |
| JZE – jednostkowe zużycie energii [kWh/(m ² /rok)] | -71.0 | -34.0 | -10.2 |
| Klasa JZE | A+ | A | E |
| Deklarowany typ | dwukierunkowy | | |
| Rodzaj zainstalowanego napędu | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | | |
| Rodzaj układu odzysku ciepła | przeponowy | | |
| Sprawność cieplna odzysku ciepła [%] | 84 | | |
| Maksymalna wartość natężenia przepływu [m ³ /h] | 490 | | |
| Pobór mocy napędu wentylatora [W] | 314 | | |
| Poziom mocy akustycznej [dB(A)] | 51 | | |
| Wartość odniesienia natężenia przepływu [m ³ /s] | 0,095 | | |
| Wartość odniesienia różnicy ciśnienia [Pa] | 50 | | |
| JPM [W/(m ³ /h)] | 0.35 | | |
| Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania | CRS=0.95, MISC=1.1 | | |
| Deklarowane współczynniki maksymalnych wewnętrznych i zewnętrznych przecieków powietrza [%] | wewnętrzny 1.8% zewnętrzny 1.5% | | |
| Umieszczenie i opis mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra | panel sterowania | | |
| Adres strony internetowej zawierającej instrukcję montażowe | www.thesslagreen.com/pliki-do-pobrania/ | | |
| | chłodny | umiarkowany | ciepły |
| RZE – roczne zużycie energii elektrycznej [kWh/rok] | 974 | 437 | 392 |
| ROO – roczne oszczędności w ogrzewaniu [kWh/rok] | 8663 | 4428 | 2002 |